Nachweis

Baubeschläge, Beschläge für Fenster und Fenstertüren gemäß EN 13126-8 : 2006

Prüfbericht
Nr. 12-000915-PR01
(PB-G03-03-de-01)

Auftraggeber

ENSAN KALIP ve MAKINA
SAN. TIC. LTD. STI
4.Esensehir Mah.Marasal Fevzi
Cakmak Cad.Pirlanta sok. No:61
Y.Dudullu-Ümraniye/Istanbul
Türkei

Produkt Drehkipp-Beschlag für Fenster

Bezeichnung ENDOW tilt & turn

Leistungsrelevante Produktdetails

Flügelfalzmaß (B x H): 1401 mm x 1301 mm;
Rahmenmaterial: PVC/U weiß,
Flügelgewicht: 41,4 kg,
Beschlag: ENDOW tilt & turn / Ensan Kalıp ve Makina Ltd. Şti.
Beschreibung der blendrahmenseitigen Beschlagsausführung:
Scherenband: MNT 14-02, Scherenlager: MNT 14-06,
Eckband: TUM 21-03, Ecklager: MNT 14-15

Besonderheiten -/-

Ergebnis

Klassifizierung gemäß EN 13126-8 : 2006

Gebrauchskategorie	Dauerfunktionstüchtigkeit	Masse	Feuerbeständigkeit	Gebrauchssicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutzwirkung	Anwendung	Prüfgrößen
-	4	080	0	1	4	-	8	1300/ 1200

ift Rosenheim
26. Oktober 2012

Andreas Matschi, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteile

Alexander Sauer, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Bauteile

Grundlagen

EN 13126-1 : 2011
EN 13126-8 : 2006

Prüfnormen:
EN 13126-8 : 2006

Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen von Fensterbeschlägen gemäß EN 13126-8 : 2006.

Die Bestimmungen aus EN 13126-8 : 2006 zur Kennzeichnung und Konformitätsbewertung der Bauprodukte sind zu beachten.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange bis das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 18 Seiten.

ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl
Prof. Ulrich Sieberath
Dr. Martin H. Spitzner

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
DAP-ZE-2288.00
DGA-IS-4266-00
DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-PL-11349-01-00
D-ZM-11349-01-00